МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»

(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел/факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81. 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

23.08.2016 № 16-1-7-873

На № 11/06 от 22.06.2016

О распространении действия сертификата

ООО «НПО Спектрон»

Генеральному директору
А.В. Гвоздыреву

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,
г. Екатеринбург, Россия, 620072
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию производимых Вашим предприятием Извещателей пожарных тепловых точечных взрывозащищенных ИП 101-СпектронТ-Р (модификации С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н, СПЕК.425214.001 ТУ, изм.4, извещение об изменении СПЕК.326 от 21.06.2016), сообщаю следующее:

Проведенный анализ модификаций прибора (отличие от ранее сертифицированных моделей заключается в наличии у извещателей встроенной адресной метки, позволяющей им работать в двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», входящей в состав интегрированной системы охраны «Орион» производства ЗАО НВП «Болид») и проведенные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 13482 от 18.08.2016), позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02767 от 07.08.2014 на Извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные ИП 101-СпектронТ-Р в модификациях С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н, СПЕК.425214.001 ТУ, изм.4.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 444-ОС/ИК от 07.08.2014.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ» А.Н. Стрекалев

Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности * ОС сертификации "ПОЖТЕСТ" ФГБУ ВНИИПО МЧС России * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ RA.RU.10ЧС13

А.В. Клюкин
(495) 521-27-92