



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru), <http://www.vniiipo.ru>

С.А. Рязанову

E-mail: [rsa1836@rambler.ru](mailto:rsa1836@rambler.ru)

07.09.2011 № 240-1-13-12-4

На № \_\_\_\_\_ з/п от 19.08.2011 г.

О размещении извещателей пламени

По поручению заместителя директора Департамента надзорной деятельности МЧС России А.Н. Гилетича, специалистами института рассмотрено Ваше письмо по вопросу размещения пожарных извещателей пламени. В п. 13.8.3 СП5.13130.2009 допущена техническая ошибка. Вместо «...включенных по логической схеме «И»...» следует читать «...включенных по логической схеме «ИЛИ»...». Требование направлено на повышение надежности обнаружения извещателями пожара при выходе из строя одного из них. Рекомендации по расположению извещателей таким образом, чтобы обеспечивать контроль защищаемой поверхности с противоположных направлений, направлены на снижение вероятности ложной тревоги при формировании системой пожарной сигнализации стартового сигнала на запуск систем противопожарной защиты по п. 14.1 СП5.13130.2009. Конкретные места расположения извещателей относительно защищаемой зоны определяются проектной организацией исходя из особенностей объекта защиты.

Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов