



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Директору
ТПП «Спектрон»

А.В. Гвоздыреву

ул. Ленина, 2Д, г. Березовский
Свердловской области, 623700

11 01 2011 № 12-4-02/31

На № 06/12 от 21.12.2011 г.

О применении извещателей пламени

Выбор типа пожарного извещателя определяется превалирующим фактором пожара, зависящим от характера горючей нагрузки, расположенной на объекте. Рекомендуемое приложение М СП5.13130.2009 определяет общие подходы к выбору типа пожарных извещателей. Конкретное решение принимается проектной организацией на стадии проектирования. Пункты 13.1.2, 13.1.3 определяют условия, при которых применение извещателей пламени является предпочтительным.

Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов