



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

16.09.2014 № 16-1-06-1157

ООО «НПО Спектрон»

На № 03/08 от 25.08.1014

Генеральному директору

О распространении действия сертификата

А.В. Гвоздыреву

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,  
г. Екатеринбург, Россия, 620072  
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию производимого Вашим предприятием извещателя пожарного теплового точечного взрывозащищенного ИП 101-СпектронТ-Р (исполнение ИП 101-Спектрон-Р), извещение СПЕК.224 от 25.08.2014, сообщаю следующее:

Проведенный анализ изменений (исключен дифференциальный канал), позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЛБ01.В.02767 от 07.08.2014 на извещатель пожарный тепловой точечный взрывозащищенный ИП 101-Спектрон-Р, СПЕК.425214.001 ТУ изм.1.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 444-ОС/ИК от 07.08.2014 г.

Заместитель руководителя  
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина