



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

18.10.2016 № 16-9-7-1043

ООО «НПО Спектрон»

На № 03/09 от 12.09.2016

Генеральному директору
А.В. Гвоздыреву

О распространении действия сертификата

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,
г. Екатеринбург, Россия, 620072
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменении, внесенном в конструкцию производимых Вашим предприятием Извещателей пожарных тепловых точечных взрывозащищенных ИП 101-СпектронТ-Р (модификации С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н, СПЕК.425214.001 ТУ, изм.5, извещение об изменении СПЕК.342 от 12.09.2016), сообщая следующее:

Проведенный анализ модификаций прибора (изменилась степень жесткости по показателям электромагнитной совместимости: со второй на третью степень жесткости) и проведенные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 13546 от 17.10.2016), позволяют сделать вывод о том, что данные модификации прибора соответствуют третьей степени жесткости по показателям электромагнитной совместимости.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02767 от 07.08.2014 на извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные ИП 101-СпектронТ-Р в модификациях С2000-Спектрон-101-Т-Р, С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н, СПЕК.425214.001 ТУ, изм.5.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 444-ОС/ИК от 07.08.2014.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина

А.В. Клюкин
(495)521-98-43