



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»

(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

23.10.2014 № 16-1-06-1228

ООО «НПО Спектрон»

На № 02/09 от 30.09.2014

Генеральному директору

О распространении действия сертификата

А.В. Гвоздыреву

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,
г. Екатеринбург, Россия, 620072
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменении, внесенного в конструкцию производимого Вашим предприятием извещателя пожарного теплового точечного взрывозащищенного ИП 101-СпектронТ-Р (исполнения ИП 101-СпектронТ-Р Н, ИП 101-Спектрон-Р Н), извещение СПЕК.225 от 29.09.2014, сообщаю следующее:

Проведенный анализ изменения (модификация с корпусом из нержавеющей стали), позволяет сделать вывод о том, что внесенное изменение не оказывает влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02767 от 07.08.2014 на извещатели пожарные тепловые точечные взрывозащищенные ИП 101-СпектронТ-Р Н и ИП 101-Спектрон-Р Н, СПЕК.425214.001 ТУ изм.2.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 444-ОС/ИК от 07.08.2014 г.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина