



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

13.09 2016 № 16-1-4-949

На № 10/06 от 22.06.2016

О распространении действия сертификата

ООО «НПО Спектрон»

Генеральному директору  
А.В. Гвоздыреву

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,  
г. Екатеринбург, Россия, 620072  
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию производимых Вашим предприятием Извещателей пожарных пламени многодиапазонных ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 (модификации «С2000-Спектрон-608», «С2000-Спектрон-608-Ехi», «С2000-Спектрон-607», «С2000-Спектрон-607-Ехi», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 9, извещение об изменении СПЕК.325 от 21.06.2016), сообщая следующее:

Проведенный анализ модификаций прибора (отличие от ранее сертифицированных моделей заключается в наличии у извещателей встроенной адресной метки, позволяющей им работать в двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», входящей в состав интегрированной системы охраны «Орион» производства ЗАО НВП «Болид», а также изменение программного обеспечения в части приема и обработки сигнала «Пожар» у модификаций «С2000-Спектрон-607», «С2000-Спектрон-607-Ехi», что привело к изменению класса извещателей по чувствительности к тестовым очагам ТП-5 и ТП-6 с третьего на первый) и проведенные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 13481 от 18.08.2016), позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают отрицательного влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02401 от 06.06.2013 на извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 в модификациях «С2000-Спектрон-608», «С2000-Спектрон-608-Ехi», «С2000-Спектрон-607», «С2000-Спектрон-607-Ехi», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 9.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 426-ОС/ИК от 06.06.2013.

Заместитель руководителя  
ОС «ПОЖТЕСТ»



А.Н. Стрекалев