



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 524-98-64, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: pojtest@mail.ru, info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

23.05.2018 № 16-П-4-319

Генеральному директору
ООО «НПО Спектрон»

На № 165/04 от 12.04.2018

А.Ю. Козырину

О распространении действия
сертификата соответствия

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,
г. Екатеринбург, Свердловская область,
Россия, 620072

тел./факс: +7 (343) 379-07-95,
e-mail: info@spectron-ops.ru

Уважаемый Юрий Александрович!

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» рассмотрел Ваше обращение о переименовании
оповещателя пожарного взрывозащищенного «Прометей» в следующих исполнениях:

Таблица 1

Сертифицированные исполнения	Переименованные исполнения
ТСВ-Exd-M-Прометей 10-28В	ТСВ-Exd-A-Прометей 10-28В
ТСВ-Exd-M-Прометей 12-36В	ТСВ-Exd-A-Прометей 12-36В
ТСВ-Exd-M-Прометей 220В	ТСВ-Exd-A-Прометей 220В
ОС-Exd-M-Прометей 10-28В	ОС-Exd-A-Прометей 10-28В
ОС-Exd-M-Прометей 12-36В	ОС-Exd-A-Прометей 12-36В
ОС-Exd-M-Прометей 220В	ОС-Exd-A-Прометей 220В
ТСЗВ-Exd-M-Прометей 10-28В	ТСЗВ-Exd-A-Прометей 10-28В
ТСЗВ-Exd-M-Прометей 12-36В	ТСЗВ-Exd-A-Прометей 12-36В
ТСЗВ-Exd-M-Прометей 220В	ТСЗВ-Exd-A-Прометей 220В
ОСЗ-Exd-M-Прометей 10-28В	ОСЗ-Exd-A-Прометей 10-28В
ОСЗ-Exd-M-Прометей 12-36В	ОСЗ-Exd-A-Прометей 12-36В
ОСЗ-Exd-M-Прометей 220В	ОСЗ-Exd-A-Прометей 220В
ОЗ-Exd-M-Прометей 10-28В	ОЗ-Exd-A-Прометей 10-28В
ОЗ-Exd-M-Прометей 12-36В	ОЗ-Exd-A-Прометей 12-36В
ОЗ-Exd-M-Прометей 220В	ОЗ-Exd-A-Прометей 220В

Специалистами органа по сертификации проведен анализ представленной Вами документации (технические условия СПЕК.425248.100.000 ТУ с изм.7) на оповещатель пожарный взрывозащищенный «Прометей» (далее оповещатель).

В результате проведенного анализа установлено, что перечисленные выше оповещатели новых исполнений не имеют конструктивных отличий от соответствующих им переименованных.

Учитывая изложенное, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.00547 от 19.08.2016 г. на перечисленные в таблице

1 исполнения оповещателя пожарного взрывозащищенного «Прометей», выпускаемого по техническим условиям СПЕК.425248.100.000 ТУ с изм.7.

Инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией будет проводиться в соответствии с ранее заключенным договором от 19.07.2016 № 627-ОС/ИК.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина