

16.12.2015 г.

Генеральному директору
НПО «СПЕКТРОН»
Гвоздыреву А.В.

Уважаемый Александр Васильевич!

В качестве мероприятий по выявлению причин и устранению замечаний по ложным срабатываниям извещателей пламени в Производственном корпусе ООО «УралЭлектроИндустрия» была произведена пробная установка извещателей пламени «Спектрон-601-С» в количестве 4 шт. на участках с наибольшим количеством ложных срабатываний и участке сварочных работ.

За время тестового использования ложных срабатываний данных извещателей пламени не зафиксировано. Также была проведена проверка извещателей пламени на срабатывание от источника открытого пламени, извещатели срабатывают.

Считаю, что извещатели пламени «Спектрон-601-С» отвечают заявленным техническим характеристикам и полностью отвечают требованиям для обеспечения пожарной сигнализации Производственного корпуса.

С уважением,
Директор ООО «УралЭлектроИндустрия»

М.А. Бахарев

